

Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102
Тел.74-23-52

Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.
выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике
(Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории №817,
выданное ФГУ КБЦ стандартизации, метрологии и сертификации 02.06.2014г.)

Дата отбора проб 08.06.2020 г.

Объект, из которого отобраны пробы водопроводная сеть

(водозабор, водопроводная сеть, водоем и т.д.)

Местонахождение: с.п. Нижний Акбаш, Тамбовское, Терского р-на

(район, населенное место, городской район)

Существенные обстоятельства:

Анализ начат 08.06.2020г. 15-05 мин.

№	Время отбора	Точка отбора	Запах качеств	Привкус	Цветность	Мутность	ОМЧ в 1 мл	ОКБ в 100мл	ТКБ в 100мл
		с.п. Нижний Акбаш							
1	11-50	Скважина (ул.Ленина,29)	0	0	0	0	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ
2	12-00	Ул. Дукова, 53 (в/к)	0	0	0	0	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ
		с.п. Тамбовское							
1	11-30	Скважина (ул.Дружбы, 8)	0	0	0	0	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ
2	11-37	Администрация, в/к	0	0	0	0	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ
		ПДК	2,0	2,0	20,0	2,6	<50	Отсут	Отсут

Пробы отобрал Ловцова О.А.
(должность, Ф.И.О., подпись)

При отборе проб присутствовал _____
(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)

Исследования проводил Альботова Н.С., Кодзокова Р.В.

Зав. Лабораторией
ГКУ КБР «Водоканал-анализ»



З.Н.Сергеева

